

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РО в Белокалитвинском, Тацинском,
Милютинском, Морозовском, Обливском, Советском районах

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 113/205

«29» июня 2021 г.

Место выдачи предписания: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах, г. Морозовск, ул. Ворошилова, 211

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

Ходырев Дмитрий Валерьевич главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах.

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Вишенка» х. Вишневка, 347226 Ростовская область, Морозовский район, х. Вишневка, ул. Вишневая, 49 ИНН 6121006706

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- по результатам лабораторных исследований и испытаний, проведённых специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Белая Калитва установлено, что в двух точках отбора проб питьевая вода имеет отклонение по микробиологическим показателям, а именно: ВРУ на пищеблоке, общее микробное число составило 118 КОЕ в 1 мл, при норме не более 50 КОЕ в 1 см³; уровень общих колиформных бактерий составил 2,6 КОЕ в 100 мл, при норме отсутствие КОЕ в 100 см³; ВРУ в буфетной младшей группы общее микробное число составило 99 КОЕ в 1 мл, при норме не более 50 КОЕ в 1 см³; уровень общих колиформных бактерий составил 2,3 КОЕ в 100 мл, при норме отсутствие КОЕ в 100 см³ (протокол лабораторных испытаний № 21-3329-Б-БК от 08.06.2021 г.);
- в детском садике не обеспечена организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- по результатам лабораторных исследований и испытаний, проведённых специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Белая Калитва установлено, что в четырёх точках проведения измерений искусственное освещение является недостаточным, а именно: в игровой старшей группы уровень искусственного освещения составил 160,0+-9,6 лк при норме не менее 400 лк, в игровой младшей группы уровень искусственного освещения составил 120,0+-7,2 лк при норме не менее 400 лк; в раздевальной старшей группы уровень искусственного освещения составил 130,0+-7,8 лк при норме не менее 400 лк, в раздевальной младшей группы уровень искусственного освещения составил 100+-6,0 лк при норме не менее 400 лк (протокол лабораторных измерений № 21-3402-Б-БК от 07.06.2021 г.).

Выше перечисленное является нарушением требований п.п. 1.8., 2.6.2., 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таб. 3.5. главы 3, таб. 5.54 главы 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 1.5., п. 2.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; ст.ст. 11., 28., 32. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) **предлагаю:**

Обеспечить качество питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм;
Срок исполнения: с 29 июня 2021 г. и постоянно

Обеспечить соответствие искусственного освещения в групповых в соответствии с требованиями санитарных норм;

Срок исполнения: до 08 августа 2022 г.

Обеспечить организацию и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Срок исполнения: до 08 августа 2022 г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

Срок исполнения: до 08 августа 2022 г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском,
Милютинском, Обливском, Советском районах
(должность)



(подпись)

Д.В. Ходырев
(ФИО)

Предписание получил: «29» июня 2021 г.

заведующая МБДОУ детский сад
«Вишенка» х. Вишневка
(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица)



(подпись)

Титкова Г.В.
(ФИО)